



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

Лиговский проспект, дом 124
Санкт-Петербург, 191119
Тел. (812) 320-39-98, факс (812) 331-19-50

ЖИЛКОМСЕРВИС ООО

Адрес: 198188, Санкт-Петербург г, Васи
Алексеева ул, дом № 9, корпус 1

Тел: (812) 300-92-04

Факс: (812) 300-92-04

УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

О проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования по договору №1.ВД.00884 от 01.02.2013

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования (Далее – ТО ВДГО) в рамках договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в ноябре согласно следующему графику:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО	Дата	и время ТО ВДГО
198099, г.Санкт-Петербург, Турбинная улица, дом 7, литера А	15.11.2024	10:00-16:00

Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования:

Визуальная проверка целостности ВДГО и его соответствия нормативным требованиям;

Визуальная проверка наличия свободного доступа к ВДГО;

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;

Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов;

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности;

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах;

Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием;

Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии);

Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов);

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.;

С уважением,

Начальник участка ПЭУ №1 ГРО "ПетербургГаз"

Кан Руслан Александрович